

# Nachweis

Differenzklimaverhalten

## Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 14-001517-PR01

(GAS-C01-10-de-01)



Auftraggeber	Haustüren-Ring GmbH Laboratoriumstr. 1 85055 Ingolstadt Deutschland
Produkt	Außentür-Rohling
Bezeichnung	<b>Laubeneinganstür Haustür</b>
Abmessung (B x H)	1130 mm x 2480 mm
Rahmenmaterial	Massivholz lamelliert Stahl-U-Rahmen 50 x 25 mm
	Einleimer: Kiefer Deckplatte: Meranti fineline 8,7 mm Oberfläche: deckender Anstrich

### Grundlagen

Prüfnormen:  
EN 1121 : 2000-06  
Entspricht den nationalen  
 Fassungen DIN EN.  
Ergebnisprotokoll  
11-003088-PR02  
vom 26.04.2012

Gutachtliche Stellungnahme  
255 31335 vom 16.04.2007  
mit den darin verankerten  
drei Prüfberichten  
201 31335-I vom 18.07.06  
201 31335-II vom 18.07.06  
201 31335-V vom 16.04.07

Konstruktionsunterlagen  
Anlage 1, Seite 1 bis 10

### Klimaeinflüsse nach EN 12219 : 1999-11



Prüfklima c EN 1121	Klasse	2 (c) *
Prüfklima d EN 1121	Klasse	3 (d) *
Prüfklima e EN 1121	Klasse	3 (e) *

\*) Auf der Grundlage zitierte Nachweise und der ergänzenden,  
änderungsbedingten Angaben.

### Gültigkeit

Die Prüfung obiger Eigenschaften  
ermöglicht keine Aussage über  
weitere leistungs- und qualitäts-  
bestimmenden Eigenschaften der  
vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme  
verliert ihre Gültigkeit mit dem  
Ende der Gültigkeit einer der o. g.  
Grundlagen (Normen oder Prüf-  
berichte).

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise  
zur Benutzung von ift-  
Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Ty-  
penliste als Kurzfassung verwen-  
det werden.

ift Rosenheim

21.07.2014

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)  
Produktionsingenieur  
Bauteile

Martin Beger, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
Wärmeschutz & Klima

### Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme  
umfasst insgesamt 14 Seiten

Deckblatt  
Typenliste

Gutachtliche Stellungnahme  
1 Auftrag  
2 Grundlagen der Beurteilung  
3 Beurteilung  
4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1 (10 Seiten)



### Typenliste

lfd. Nr.	geprüfte Ausführungen	gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten	Nachweise / Auflagen
1.	<p>Haustür bzw. Laubengangtür mit den Abmessungen von 1112 mm x 2228 mm mit Klassifizierung 3(c), 3(d), 3(e)</p> <p>Haustür-Rohling „Haustürrohling 68 mm - TCG“ mit den Abmessungen von 1113 mm x 2480 mm</p>	<p>Haustür-Rohling: - Laubeneingangstür - Haustür 68 mm mit den Abmessungen von 1113 mm x 2480 mm mit Klassifizierung 2(c), 3(d), 3(e)</p>	<p>Ergebnisprotokoll 11-003088-PR02 vom 26.04.2012</p> <p>Gutachtliche Stellungnahme 255 31335 vom 16.04.2007 mit den darin verankerten drei Prüfberichten 201 31335-I vom 18.07.06 201 31335-II vom 18.07.06 201 31335-V vom 16.04.07</p> <p>Gutachtliche Stellungnahme 14-001517-PR01 vom</p>

Ende der Typenliste.